

**Nebenbetrieb der Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG**

**Bezugsjahr: 2016**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	20,0	68,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			12.005 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		14.037.589	10.679.073	11.039.349	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		31	26	1898	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,69%	0,77%	1,91%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	97.353	81.723	211.200	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			390.276	kWh
	Kosten der Verlustenergie			14.619,74	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,46	€/MWh